



**Акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»**

Место нахождения и почтовый адрес : 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13 « б »
Тел/факс: (35134) 4-28-43, info.yutsk@yandex.ru
ИНН 7424024520, КПП 742401001, р/счет 40702810200000066120
в Филиале Банка ГПБ (АО) , г. Москва
корр/счет 30101810200000000823, БИК Банка 044525823

**Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
в зоне действия АО «ЮТСК» на 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель
1	Материальная характеристика тепловых сетей		
1.1.	Водяных	м ²	23 376,10
2	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		
2.1.	Водяных	Гкал/год	69 137,41
3	Величина нормативных технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям		
3.1.	Водяных	м ³ /год	128 165,34
4	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети		
4.1.	Водяных	Гкал/год/ м ²	2,96
5	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		
5.1.	Водяных	м ³ /год/м ²	5,48

**Фактические показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
в зоне действия АО «ЮТСК» за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель
1	Материальная характеристика тепловых сетей		
1.1.	Водяных	м ²	23 376,10
2	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		
2.1.	Водяных	Гкал/год	49 405,77
3	Величина фактических технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям		
3.1.	Водяных	м ³ /год	102 963,70
4	Отношение величины фактических технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети		
4.1.	Водяных	Гкал/год/ м ²	2,11
5	Отношение величины фактических технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		
5.1.	Водяных	м ³ /год/м ²	4,40

Генеральный директор

А.Е. Сунцов

Исп. Гневыхева В.С.
Тел.: 8(35134)9-23-71